

Instituto Estatal Electoral de Baja California

COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

Licitación Pública Regional No. LPR-IEEBC-2021/03

**“INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR, SUMINISTRO E
INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Y
ADECUACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA
LA NUEVA SEDE DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA”**

Bases de Licitación

BASES DE LICITACIÓN

ÍNDICE

- Sección I** Información General
- Sección II** Requisitos de la Licitación
- A Introducción
 - B Documentos de la licitación
 - C Preparación de las proposiciones
 - D Presentación de las proposiciones
 - E Apertura y evaluación de las proposiciones
 - F Adjudicación del contrato
 - G De las inconformidades

ANEXOS INTEGRANTES DE LAS BASES DE LICITACIÓN

“Anexo Técnico” consistente en los proyecto eléctrico, planos y especificaciones técnicas

“Anexo 1” Formato de Propuesta Técnica

“Anexo 2” Formato de Manifestación de Facultades

“Anexo 3” Manifiesto Artículo 49 de la L.A.A.S.E.B.C.

“Anexo 4” Declaración de Integridad

“Anexo 5” Manifiesto de no haber incurrido en faltas graves

“Anexo 6” Catálogo de Conceptos

“Anexo 7” Formato de Propuesta Económica

“Anexo A” Protocolo de Actuación ante COVID-19

GLOSARIO

Comité de Adquisiciones	Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral de Baja California.
Consejo General	Consejo General Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California.
Instituto Electoral	Instituto Estatal Electoral de Baja California.
Ley de Adquisiciones	Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.
Ley Electoral	Ley Electoral del Estado de Baja California.
OPL	Organismo Público Local
Reglamento de Adquisiciones	Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

SECCIÓN I INFORMACIÓN GENERAL

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO:

INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA NUEVA SEDE DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA, según detalle y características técnicas especificadas en las presentes bases de licitación, de conformidad con la Ley de Adquisiciones.

1.2 CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO:

ETAPA	FECHA
PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA	2 DE AGOSTO DE 2021
VISITA A INSTALACIONES	5 DE AGOSTO DE 2021 10:00 HRS
JUNTA DE ACLARACIONES	6 DE AGOSTO DE 2021 12:00 HRS
RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS	12 DE AGOSTO DE 2021 13:00 HRS
APERTURA ECONÓMICA	13 DE AGOSTO DE 2021 11:00 HRS
FALLO	13 DE AGOSTO DE 2021 14:00 HRS

1.3 LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

Calzada Cuauhtémoc #801, Colonia Pro Hogar, código postal 21240, Mexicali, Baja California.

Quedando bajo responsabilidad del proveedor adjudicado el pago de aranceles, impuestos, permisos y gastos necesarios para la entrega de los servicios materia de la presente licitación.

1.4 PLAZO DE ENTREGA:

Los servicios objeto de la presente licitación serán entregados a más tardar el 10 de septiembre de 2021.

Dicha entrega será responsabilidad exclusiva del participante que resulte adjudicado y se efectuará a entera satisfacción del Instituto Electoral.

1.5 FORMA DE PAGO:

Se considera que el pago de los servicios contratados se realice en tres exhibiciones:

- a) Mediante un anticipo de 50% del monto total de mediante transferencia bancaria a la cuenta que el proveedor proporcione, en un plazo no mayor a 5 días hábiles contados a partir de la entrega del comprobante fiscal.
- b) 25% al contar con un avance del 50% de la ejecución comprobada del servicio contratado, recayendo la supervisión de este avance en la Oficina de Recursos Materiales;
- c) Y 25% a la terminación y entrega, previa validación y liberación por parte de esta Oficina de Recursos Materiales.

El pago se realizará vía transferencia electrónica a la cuenta que el proveedor señale, en un plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la entrega del comprobante fiscal correspondiente.

El proveedor adjudicado deberá facturar a nombre de:

Instituto Estatal Electoral de Baja California

RFC: IEE-941214-BL2

Dirección: Av. Rómulo O'Farril #938, Centro Cívico y Comercial,
Mexicali, Baja California

C. P. 21000.

Correo electrónico para envío de factura: facturas@ieebc.mx

1.6 GARANTÍAS:

El participante adjudicado deberá garantizar el **cumplimiento del contrato** y vicios ocultos del mismo dentro de los 15 días naturales siguientes a la firma del contrato, mediante fianza a favor del Instituto Electoral, equivalente al 20% del monto total del contrato, sin considerar el

Impuesto al Valor Agregado, la cual tendrá una vigencia de por lo menos un año contado a partir de la entrega a entera satisfacción del Instituto.

De igual manera, deberá garantizar la totalidad del monto del anticipo otorgado, debiendo entregar la fianza correspondiente previamente a la entrega de éste, a más tardar al día siguiente de la suscripción del contrato.

A partir de la entrega de los servicios a entera satisfacción del Instituto, el proveedor adjudicado deberá garantizar los trabajos realizados durante un periodo de prueba de 15 días hábiles, dando respuesta inmediata, no superior a 24 horas, por cualquier falla que pudiera presentarse durante dicho periodo.

1.7 NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES:

Ninguna de las condiciones contenidas en las presentes bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podrá ser negociada. En apego a lo dispuesto en el artículo 28 fracción VIII de la Ley de Adquisiciones.

1.8 NORMATIVIDAD APLICABLE:

La presente licitación se encuentra regida por la Ley de Adquisiciones y su Reglamento.

1.9 PERSONAS QUE PODRÁN PARTICIPAR:

Podrán participar en el presente procedimiento de licitación las siguientes personas:

- ✓ **Proveedores Regionales:** Persona física o moral que provee bienes y/o servicios del tipo específico a que se refiere el procedimiento de contratación, que sea de nacionalidad mexicana, que invariablemente tenga su asiento principal de negocios en el Estado de Baja California, conforme a lo dispuesto en el artículo 24, fracción I de la Ley de Adquisiciones.

El participante deberá acreditar que cuenta con capacidad de respuesta inmediata, con los recursos humanos, técnicos y operativos, solvencia financiera, experiencia comprobable y demás requisitos que sean necesarios para cumplir con el suministro de los servicios solicitados, debiendo presentar la documentación señalada en las presentes bases.

Deberán de abstenerse de participar en la presente licitación, las personas físicas y morales a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, ya que las propuestas que presenten no serán admitidas de conformidad con dicha disposición legal.

1.10 FORMA DE ACREDITAR LA PERSONALIDAD JURÍDICA DEL LICITANTE.

Deberán acreditarse conforme al formato del anexo 2, presentado como se indica en el punto 9.C de las presentes bases de licitación.

Invariablemente el licitante interesado en participar en la presente licitación, deberá presentar un escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o a nombre de su representada.

Será rechazada toda proposición presentada, cuando no sean firmadas por la persona facultada para ello en la última hoja del documento que las contenga, y en aquellas partes que en su caso determine el Comité de Adquisiciones.

1.11 DE LOS ACTOS

Todos los actos correspondientes al presente procedimiento de licitación se llevarán a cabo a través de la herramienta tecnológica de sesiones virtuales o a distancia, en cumplimiento con las medidas preventivas establecidas por este órgano colegiado en el Punto de Acuerdo IEEBCCG-PA06-2020, así como lo establecido en el “Protocolo de actuación preventivo ante COVID-19, para los participantes en los procedimientos de invitación y licitación convocados por el Instituto Estatal Electoral de Baja California” (Anexo A), únicamente los sobres conteniendo las propuestas técnica y económica, deberán ser entregados de forma presencial en Calzada Cuauhtémoc #801, Colonia Pro Hogar, Mexicali, Baja California, c.p. 21240.

SECCIÓN II REQUISITOS DE LA LICITACIÓN

A. INTRODUCCIÓN

1. FUENTE DE LOS RECURSOS:

El Instituto Electoral, por conducto de su Comité de Adquisiciones, se encuentra llevando a cabo la presente licitación de carácter Nacional con **recursos aprobados en el presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021** dentro de la partida presupuestal 35101 denominada “Construcción y mantenimiento de edificios y locales”.

2. PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES:

El licitante sufragará a su costa, todos y cada uno de los gastos relacionados con la preparación y presentación de sus proposiciones; por lo que Comité de Adquisiciones no devolverá total, ni parcialmente dichos gastos cualquiera que sea el resultado de la licitación.

3. DE LOS SERVICIOS A LICITAR.

3.1 Las Características y especificaciones técnicas de los servicios, objeto de la presente licitación, se conforman de la siguiente manera:

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
SUBESTACIÓN TIPO ESTACIÓN			
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE LISTON DE 20 AMP. 15 KV., INCLUYE: MANIOBRAS PARA DESMONTAJE DE PORTA FUSIBLE, RETIRO DE FUSIBLES EXISTENTES E INSTALACIÓN DE FUSIBLES NUEVOS, PUESTA EN SERVICIO.	PZA	3
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CALIBRE # 4 PARA CONEXIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCION DE PROTECCION Y TRANSFORMADOR NUEVO.	KG	8
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA PARA ATERRIZAR CERCO PERIMETRAL DE MALLA, TANQUE DE TRANSFORMADOR, ESTRUCTURA METÁLICA DE ACOMETIDA Y SISTEMAS DE PROTECCION DE APARTARRAYOS CONFORMADO CON 2 VARILLAS COBRIZADAS, REGISTROS DE PVC, GRAPA PARA VARILLA, TUBERÍA METÁLICA PARA BAJANTES, CABLE DESNUDO DE COBRE SEMIDURO CALIBRE # 6, ZAPATAS MECÁNICAS, CONEXIONES Y PUESTA EN SERVICIO.	PZA	1
4	MANIOBRAS DE GRÚA PARA DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR EXISTENTE EN CUBIERTA DE SEGUNDO NIVEL DE EDIFICIO, INCLUYE: DESCONEXIÓN DE CONDUCTORES EXISTENTES EN LADO PRIMARIO Y SECUNDARIO, TRASLADO PARA RESGUARDO A LUGAR INDICADO POR SUPERVISIÓN,	PZA	1
5	TRASLADO DESDE ALMACEN GENERAL E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO ESTACION DE 225 KVA, TRIFASICO, 13200-220Y127 V, MARCA PROLEC, PROPIEDAD DE IEE. SE INCLUYE: ACCESORIOS DE ACUERDO A NORMA NMX-J-116, CON NORMA DE EFICIENCIA ENERGETICA, MANIOBRAS DE GRUA PARA MONTAJE EN CUBERTA DE SEGUNDO NIVEL DE EDIFICIO, ADECUACION DE BASE METALICAS DE SOPORTE.	PZA	1
6	PRUEBA DE FACTOR DE EFICIENCIA. Factor de eficiencia = N $N = \frac{C}{C + P_{fe} + P_{dev}} \cdot 100 =$	PZA	1
MURETE DE MEDICIÓN			

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
7	MANO DE OBRA POR RETIRO DE INSTALACIÓN EXISTENTE PARA ADECUACIÓN A LA CARGA NUEVA, INCLUYE: RETIRO DE INTERRUPTOR PRINCIPAL Y SU GABINETE UBICADOS EN LA PARTE FRONTAL DE MURETE DE MEDICIÓN, RETIRO DE GABINETES E INTERRUPTORES INSTALADOS EN PARTE POSTERIOR DE MURETE, RETIRO DE ALIMENTADORES Y TUBERÍAS DESDE TRANSFORMADOR HASTA INTERRUPTOR PRINCIPAL (SE PODRÁN REUTILIZAR LOS CONDUCTORES EXISTENTES YA SEA COMO CONDUCTORES DE NEUTRO Y/O CONDUCTORES DE TIERRA SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN MENORES A LOS INDICADOS EN PROYECTO), PERFORACIONES EN LOSA Y GABINETE DE TC'S PARA LLEGADA Y SALIDA DE NUEVA TUBERÍA, INSTALACIÓN DE VARILLA DE TIERRA PARA BASE DE MEDICIÓN Y CONDUCTOR DE COBRE PARA PUESTA A TIERRA CALIBRE # 2 EN TUBERÍA DE 3/4", INSTALACIÓN DE VARILLA Y CONDUCTOR PARA PUESTA A TIERRA DE INTERRUPTOR PRINCIPAL EN TABLERO I-LINE CON CABLE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CALIBRE # 4/0 EN TUBERÍA DE 1".	ML	18
TABLEROS Y CENTROS DE CARGA			
8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL TIPO I-LINE, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL INTEGRADO DE 600 A., 36" DE ESPACIO PARA MONTAJE DE 8 INTERRUPTORES DERIVADOS, GABINETE NEMA 1 SOBREPUESTO EN MURO, MARCA: SQ-D, CAT: HCM18736MP. SOPORTERÍA, CONEXIONES Y PUESTA EN SERVICIO; CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES DERIVADOS:	PZA	1
	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 POLOS 150 A, 600 V, 25 kA, MARCA: SQ-D, CAT: HDA36150 PARA CENTROS DE CARGA "C" Y "D"	PZA	2
	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 POLOS 175 A, 600 V, 25 kA, MARCA: SQ-D, CAT: JDA36175 PARA CENTROS DE CARGA "A" Y "H"	PZA	2
	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 3 POLOS 225 A, 600 V, 25 kA, MARCA: SQ-D, CAT: JDA36225 PARA CENTROS DE CARGA "AA"	PZA	1
9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO "AA" TIPO NQOD, BARRAS PRINCIPALES DE 225 A., TRIFÁSICO, 42 CIRCUITOS, GABINETE PARA SOBREPONER NEMA 1, MARCA: SQ-D, CAT: NQOD442M225, INCLUYE: SOPORTARÍA, CONEXIONES, PUESTA EN SERVICIO, REINSTALACIÓN DE INTERRUPTORES EXISTENTES EN # DE CIRCUITO DE ACUERDO A PLANOS DE CUADROS DE CARGAS, IDENTIFICADO Y MARCADO DE CIRCUITOS EXISTENTES, PERFORACIONES EN GABINETE PARA LLEGADA DE TUBERÍAS EXISTENTES.	PZA	1
10	MANO DE OBRA POR RETIRO DE TABLERO TIPO NQOD (AIRE ACONDICIONADO) DAÑADO, INCLUYE: DESCONEXIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TODOS LOS ALIMENTADORES EXISTENTES, RETIRO Y RESGUARDO DE INTERRUPTORES EXISTENTES, RETIRO DE GABINETE.	PZA	1

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
11	MANO DE OBRA POR REUBICACIÓN DE CIRCUITOS DERIVADOS EN CENTRO DE CARGA "A" , INCLUYE: IDENTIFICADO DE CONDUCTORES EXISTENTES, RETIRO DE CONDUCTORES E INTERRUPTORES NO UTILIZADOS, TAPAR ORIFICIOS EN GABINETE NO UTILIZADOS, CONEXIONES, PUESTA EN SERVICIO, REINSTALACIÓN DE INTERRUPTORES EXISTENTES EN # DE CIRCUITO DE ACUERDO A PLANOS DE CUADROS DE CARGAS, PERFORACIONES PARA LLEGADA DE TUBERÍAS NUEVAS Y EXISTENTES; CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES DERIVADOS NUEVOS:	PZA	1
	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO 20 A, 120 V, 10 kA, MARCA: GENERAL ELECTRIC, CAT: THQL1120.	PZA	12
	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS 50 A, 240 V, 10 kA, MARCA: GENERAL ELECTRIC, CAT: THQL2150.	PZA	1
12	MANO DE OBRA POR REUBICACIÓN DE CIRCUITOS DERIVADOS EN CENTRO DE CARGA "B" , INCLUYE: IDENTIFICADO DE CONDUCTORES EXISTENTES, RETIRO DE CONDUCTORES E INTERRUPTORES NO UTILIZADOS, TAPAR ORIFICIOS EN GABINETE NO UTILIZADOS, CONEXIONES, PUESTA EN SERVICIO, REINSTALACIÓN DE INTERRUPTORES EXISTENTES EN # DE CIRCUITO DE ACUERDO A PLANO DE CUADRO DE CARGAS, PERFORACIONES PARA LLEGADA DE TUBERÍAS NUEVAS Y EXISTENTES; CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES DERIVADOS NUEVOS:	PZA	1
	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO 20 A, 120 V, 10 kA, MARCA: SQ-D, CAT: QO120.	PZA	3
13	MANO DE OBRA POR REUBICACIÓN DE CIRCUITOS DERIVADOS EN CENTRO DE CARGA "C" , INCLUYE: IDENTIFICADO DE CONDUCTORES EXISTENTES, RETIRO DE CONDUCTORES E INTERRUPTORES NO UTILIZADOS, TAPAR ORIFICIOS EN GABINETE NO UTILIZADOS, CONEXIONES, PUESTA EN SERVICIO, REINSTALACIÓN DE INTERRUPTORES EXISTENTES EN # DE CIRCUITO DE ACUERDO A PLANOS DE CUADROS DE CARGAS, PERFORACIONES PARA LLEGADA DE TUBERÍAS NUEVAS; CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES DERIVADOS NUEVOS:	PZA	1
	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS 50 A, 240 V, 10 kA, MARCA: GENERAL ELECTRIC, CAT: THQL2150.	PZA	3
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA (CENTRO DE CARGA "D") TIPO QO, TRIFÁSICO, 42 CIRCUITOS, BARRAS PRINCIPALES DE 225 A, GABINETE PARA SOBREPONER NEMA 1, MARCA: SQ-D, CAT: QO342L225 , INCLUYE: SOPORTERIA, CONEXIONES, PUESTA EN SERVICIO, REINSTALACIÓN DE INTERRUPTORES EXISTENTES EN # DE CIRCUITO DE ACUERDO A PLANO DE CUADROS DE CARGA, IDENTIFICADO Y MARCADO DE CIRCUITOS EXISTENTES Y NUEVOS, PERFORACIONES EN GABINETE PARA LLEGADA DE TUBERÍAS EXISTENTES Y NUEVAS; CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES DERIVADOS NUEVOS:	PZA	1
	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO 20 A, 120 V, 10 kA, MARCA: SQ-D, CAT: QO1120.	PZA	23

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
15	MANO DE OBRA POR RETIRO DE CENTRO DE CARGA TRIFÁSICO DE 20 CIRCUITOS EXISTENTE, INCLUYE: DESCONEXIÓN E IDENTIFICACIÓN DE TODOS LOS ALIMENTADORES EXISTENTES, RETIRO Y RESGUARDO DE INTERRUPTORES EXISTENTES PARA SU REINSTALACIÓN EN CENTRO DE CARGA NUEVO "D" , RETIRO DE GABINETE.	PZA	1
16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA (CENTRO DE CARGA "E") TIPO QO, MONOFÁSICO, 20 CIRCUITOS, GABINETE PARA SOBREPONER NEMA 1, MARCA: SQ-D, CAT: QO120L125 , INCLUYE: SOPORTERIA, CONEXIONES, PUESTA EN SERVICIO, IDENTIFICADO Y MARCADO DE CIRCUITOS NUEVOS, PERFORACIONES EN GABINETE PARA LLEGADA DE TUBERÍAS EXISTENTES Y NUEVAS; CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES DERIVADOS NUEVOS:	PZA	1
	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO 20 A, 120 V, 10 kA, MARCA: SQ-D, CAT: QO1120.	PZA	23
17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA (CENTRO DE CARGA "F") TIPO QO, MONOFÁSICO, 12 CIRCUITOS, GABINETE PARA SOBREPONER NEMA 1, MARCA: SQ-D, CAT: QO112L125 , INCLUYE: SOPORTERIA, CONEXIONES, PUESTA EN SERVICIO, IDENTIFICADO Y MARCADO DE CIRCUITOS NUEVOS, PERFORACIONES EN GABINETE PARA LLEGADA DE TUBERÍAS EXISTENTES Y NUEVAS; CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES DERIVADOS NUEVOS:	PZA	1
	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO 20 A, 120 V, 10 kA, MARCA: SQ-D, CAT: QO1120.	PZA	8
	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLO 15 A, 240 V, 10 kA, MARCA: SQ-D, CAT: QO215.	PZA	1
18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA (CENTRO DE CARGA "G") TIPO QO, MONOFÁSICO, 12 CIRCUITOS, GABINETE PARA SOBREPONER NEMA 1, MARCA: SQ-D, CAT: QO112L125 , INCLUYE: SOPORTERIA, CONEXIONES, PUESTA EN SERVICIO, IDENTIFICADO Y MARCADO DE CIRCUITOS NUEVOS, PERFORACIONES EN GABINETE PARA LLEGADA DE TUBERÍAS EXISTENTES Y NUEVAS; CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES DERIVADOS NUEVOS:	PZA	1
	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO 20 A, 120 V, 10 kA, MARCA: SQ-D, CAT: QO1120.	PZA	9
19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA (CENTRO DE CARGA "R") TIPO QO, MONOFÁSICO, 12 CIRCUITOS, GABINETE PARA SOBREPONER NEMA 1, MARCA: SQ-D, CAT: QO112L125 , INCLUYE: SOPORTERIA, CONEXIONES, PUESTA EN SERVICIO, IDENTIFICADO Y MARCADO DE CIRCUITOS NUEVOS, PERFORACIONES EN GABINETE PARA LLEGADA DE TUBERÍAS EXISTENTES Y NUEVAS; CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES DERIVADOS NUEVOS:	PZA	1
	INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 POLO 20 A, 120 V, 10 kA, MARCA: SQ-D, CAT: QO1120.	PZA	4
ALIMENTADORES A TABLEROS Y CENTROS DE CARGA			

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN BAJA TENSIÓN DESDE TRANSFORMADOR HASTA INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 POLOS 600 AMP (INTEGRADO EN TABLERO I-LINE) PASANDO POR LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN (TC's) EXISTENTES, CON CABLE DE COBRE AISLAMIENTO TIPO THHN/THWN, 90°C, 600 V CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN: 9 # 4/0 AWG FASES, 3 # 2/0 NEUTRO , ALOJADO EN 3 TUBOS METÁLICOS P.D. DE 63mm (2 1/2") , INCLUYE: CURVAS, MUFAS, CONECTORES Y COPLES W.P., SOPORTERIA, CONEXIONES Y PUESTA EN SERVICIO.	ML	18
21	MANO DE OBRA POR CONEXIÓN EN TABLERO I-LINE DE ALIMENTADOR EXISTENTE PARA CENTRO DE CARGA "A" , CON CABLE DE COBRE AISLAMIENTO TIPO THHN/THWN, 90°C, 600 V CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN: 3 # 3/0 AWG FASES, 1 # 1/0 NEUTRO, 1 # 6 TIERRA, ALOJADO EN 1 TUBO METÁLICOS P.D. POR MURO Y PVC CED. 40 POR PISO DE 53mm (2") , INCLUYE: CONEXIONES Y PUESTA EN SERVICIO.	PZA	1
22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN BAJA TENSIÓN DESDE TABLERO I-LINE HASTA CENTRO DE CARGA "C" , CON CABLE DE COBRE AISLAMIENTO TIPO THHN/THWN, 90°C, 600 V CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN: 3 # 2/0 AWG FASES, 1 # 1/0 NEUTRO, 1 # 6 TIERRA, ALOJADO EN 1 TUBO METALICOS P.D. POR MURO Y PVC CED. 40 POR PISO DE 53mm (2") , INCLUYE: CURVAS, CONECTORES Y COPLES W.P., SOPORTERIA, CONEXIONES Y PUESTA EN SERVICIO.	ML	28
23	MANO DE OBRA POR CONEXIÓN EN TABLERO I-LINE DE ALIMENTADOR EXISTENTE PARA CENTRO DE CARGA "AA" , CON CABLE DE COBRE AISLAMIENTO TIPO THHN/THWN, 90°C, 600 V CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN: 3 # 4/0 AWG FASES, 1 # 2/0 NEUTRO, 1 # 4 TIERRA, ALOJADO EN 1 TUBO METÁLICOS P.D. POR MURO Y PVC CED. 40 POR PISO DE 63mm (2 1/2") , INCLUYE: CONEXIONES Y PUESTA EN SERVICIO.	PZA	1
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN BAJA TENSIÓN DESDE TABLERO I-LINE HASTA CENTRO DE CARGA "D" , CON CABLE DE COBRE AISLAMIENTO TIPO THHN/THWN, 90°C, 600 V CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN: 3 # 2/0 AWG FASES, 1 # 1/0 NEUTRO, 1 # 6 TIERRA, ALOJADO EN 1 TUBO METÁLICOS P.D. POR MURO Y PVC CED. 40 POR PISO DE 53mm (2") , INCLUYE: CURVAS, CONECTORES Y COPLES W.P., SOPORTERIA, CONEXIONES Y PUESTA EN SERVICIO.	ML	38
25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN BAJA TENSIÓN DESDE TABLERO I-LINE HASTA CENTRO DE CARGA "H" , CON CABLE DE COBRE AISLAMIENTO TIPO THHN/THWN, 90°C, 600 V CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN: 3 # 3/0 AWG FASES, 1 # 1/0 NEUTRO, 1 # 6 TIERRA, ALOJADO EN 1 TUBO METÁLICOS P.D. POR MURO Y PVC CED. 40 POR PISO DE 53mm (2") , INCLUYE: CONEXIONES Y PUESTA EN SERVICIO.	ML	43
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN BAJA TENSIÓN DESDE CENTRO DE CARGA "H" HASTA CENTRO DE CARGA "E" , CON CABLE DE COBRE AISLAMIENTO TIPO THHN/THWN, 90°C, 600 V CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN: 2 # 1/0 AWG FASES, 1 # 2 NEUTRO, 1 # 6 TIERRA, ALOJADO EN 1 TUBO METÁLICOS P.D. POR MURO Y PVC CED. 40 POR PISO DE 41mm (1 1/2") , INCLUYE: CONEXIONES Y PUESTA EN SERVICIO.	ML	18

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN BAJA TENSIÓN DESDE CENTRO DE CARGA "H" HASTA CENTRO DE CARGA "F" , CON CABLE DE COBRE AISLAMIENTO TIPO THHN/THWN, 90°C, 600 V CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN: 2 # 2 AWG FASES, 1 # 4 NEUTRO, 1 # 8 TIERRA, ALOJADO EN 1 TUBO METÁLICOS P.D. POR MURO Y PVC CED. 40 POR PISO DE 41mm (1 1/2") , INCLUYE: CONEXIONES Y PUESTA EN SERVICIO.	ML	69
28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN BAJA TENSIÓN DESDE CENTRO DE CARGA "H" HASTA CENTRO DE CARGA "G" , CON CABLE DE COBRE AISLAMIENTO TIPO THHN/THWN, 90°C, 600 V CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN: 2 # 2 AWG FASES, 1 # 4 NEUTRO, 1 # 8 TIERRA, ALOJADO EN 1 TUBO METÁLICOS P.D. POR MURO Y PVC CED. 40 POR PISO DE 41mm (1 1/2") , INCLUYE: CONEXIONES Y PUESTA EN SERVICIO.	ML	75
29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN BAJA TENSIÓN DESDE CENTRO DE CARGA "H" HASTA EQUIPO UPS DE 5 KVA Y CENTRO DE CARGA "R" , CON CABLE DE COBRE AISLAMIENTO TIPO THHN/THWN, 90°C, 600 V CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN: 2 # 6 AWG FASES, 1 # 8 NEUTRO, 1 # 10 TIERRA, ALOJADO EN 1 TUBO METÁLICOS P.D. POR MURO Y PVC CED. 40 POR PISO DE 27mm (1") , INCLUYE: CONEXIONES Y PUESTA EN SERVICIO.	ML	50
ALIMENTADORES A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO NUEVOS			
30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN BAJA TENSIÓN DESDE CENTRO DE CARGA "A" HASTA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UP-01 , DE 5 TON, CON CABLE DE COBRE AISLAMIENTO TIPO THHN/THWN, 90°C, 600 V CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN: 2 # 6 AWG FASES, 1 # 10 TIERRA, ALOJADO EN 1 TUBO METÁLICO P.D. DE 27mm (1") , INCLUYE: CURVAS, CONECTORES Y COPLES W.P., SOPORTERIA, TUBERÍA FLEXIBLE W.P. CONECTORES PARA FLEXIBLE W.P., CONEXIONES Y PUESTA EN SERVICIO.	ML	10
31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN BAJA TENSIÓN DESDE CENTRO DE CARGA "A" HASTA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UP-02 , DE 5 TON, CON CABLE DE COBRE AISLAMIENTO TIPO THHN/THWN, 90°C, 600 V CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN: 2 # 6 AWG FASES, 1 # 10 TIERRA, ALOJADO EN 1 TUBO METÁLICO P.D. DE 27mm (1") , INCLUYE: CURVAS, CONECTORES Y COPLES W.P., SOPORTERIA, TUBERÍA FLEXIBLE W.P. CONECTORES PARA FLEXIBLE W.P., CONEXIONES Y PUESTA EN SERVICIO.	ML	18
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN BAJA TENSIÓN DESDE CENTRO DE CARGA "A" HASTA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UP-03 , DE 5 TON, CON CABLE DE COBRE AISLAMIENTO TIPO THHN/THWN, 90°C, 600 V CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN: 2 # 6 AWG FASES, 1 # 10 TIERRA, ALOJADO EN 1 TUBO METÁLICO P.D. DE 27mm (1") , INCLUYE: CURVAS, CONECTORES Y COPLES W.P., SOPORTERIA, TUBERÍA FLEXIBLE W.P. CONECTORES PARA FLEXIBLE W.P., CONEXIONES Y PUESTA EN SERVICIO.	ML	26

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN BAJA TENSIÓN DESDE CENTRO DE CARGA "A" HASTA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MS-01 , DE 1 TON, CON CABLE DE COBRE AISLAMIENTO TIPO THHN/THWN, 90°C, 600 V CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN: 2 # 12 AWG FASES, 1 # 12 TIERRA, ALOJADO EN 1 TUBO METÁLICO P.D. DE 16mm (1/2") , INCLUYE: CURVAS, CONECTORES Y COPLES W.P., SOPORTERIA, TUBERÍA FLEXIBLE W.P. CONECTORES PARA FLEXIBLE W.P., CONEXIONES Y PUESTA EN SERVICIO.	ML	15
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN BAJA TENSIÓN DESDE CENTRO DE CARGA "C" HASTA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UP-04 , DE 5 TON, CON CABLE DE COBRE AISLAMIENTO TIPO THHN/THWN, 90°C, 600 V CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN: 2 # 6 AWG FASES, 1 # 10 TIERRA, ALOJADO EN 1 TUBO METÁLICO P.D. DE 27mm (1") , INCLUYE: CURVAS, CONECTORES Y COPLES W.P., SOPORTERIA, TUBERÍA FLEXIBLE W.P. CONECTORES PARA FLEXIBLE W.P., CONEXIONES Y PUESTA EN SERVICIO.	ML	15
35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN BAJA TENSIÓN DESDE CENTRO DE CARGA "C" HASTA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UP-05 , DE 5 TON, CON CABLE DE COBRE AISLAMIENTO TIPO THHN/THWN, 90°C, 600 V CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN: 2 # 6 AWG FASES, 1 # 10 TIERRA, ALOJADO EN 1 TUBO METÁLICO P.D. DE 27mm (1") , INCLUYE: CURVAS, CONECTORES Y COPLES W.P., SOPORTERIA, TUBERÍA FLEXIBLE W.P. CONECTORES PARA FLEXIBLE W.P., CONEXIONES Y PUESTA EN SERVICIO.	ML	20
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN BAJA TENSIÓN DESDE CENTRO DE CARGA "C" HASTA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO UP-06 , DE 5 TON, CON CABLE DE COBRE AISLAMIENTO TIPO THHN/THWN, 90°C, 600 V CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN: 2 # 6 AWG FASES, 1 # 10 TIERRA, ALOJADO EN 1 TUBO METÁLICO P.D. DE 27mm (1") , INCLUYE: CURVAS, CONECTORES Y COPLES W.P., SOPORTERIA, TUBERÍA FLEXIBLE W.P. CONECTORES PARA FLEXIBLE W.P., CONEXIONES Y PUESTA EN SERVICIO.	ML	25
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN BAJA TENSIÓN DESDE CENTRO DE CARGA "C" HASTA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MS-02 , DE 1 TON, CON CABLE DE COBRE AISLAMIENTO TIPO THHN/THWN, 90°C, 600 V CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN: 2 # 12 AWG FASES, 1 # 12 TIERRA, ALOJADO EN 1 TUBO METÁLICO P.D. DE 16mm (1/2") , INCLUYE: CURVAS, CONECTORES Y COPLES W.P., SOPORTERIA, TUBERÍA FLEXIBLE W.P. CONECTORES PARA FLEXIBLE W.P., CONEXIONES Y PUESTA EN SERVICIO.	ML	8
38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR EN BAJA TENSIÓN DESDE CENTRO DE CARGA "F" HASTA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT MS-03 , DE 1 TON, CON CABLE DE COBRE AISLAMIENTO TIPO THHN/THWN, 90°C, 600 V CON LA SIGUIENTE CONFIGURACIÓN: 2 # 12 AWG FASES, 1 # 12 TIERRA, ALOJADO EN 1 TUBO METALICO P.D. DE 16mm (1/2") , INCLUYE: CURVAS, CONECTORES Y COPLES W.P., SOPORTERIA, TUBERÍA FLEXIBLE W.P. CONECTORES PARA FLEXIBLE W.P., CONEXIONES Y PUESTA EN SERVICIO.	ML	18
39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUCHILLA DES CONECTADORA DE SEGURIDAD DE 2 POLOS 60 A, 240 V, EN GABINETE NEMA 3R, INCLUYE: BASE PARA MONTAJE O MONTAJE EN MURO, ZAPATA MECÁNICA CALIBRE # 6 PARA PUESTA A TIERRA, CONEXIONES Y PUESTA EN SERVICIO.	PZA	6

PARTIDA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUCHILLA DES CONECTADORA DE SEGURIDAD DE 2 POLOS 30 A, 240 V, EN GABINETE NEMA 3R, INCLUYE: BASE PARA MONTAJE O MONTAJE EN MURO, ZAPATA MECÁNICA CALIBRE # 6 PARA PUESTA A TIERRA, CONEXIONES Y PUESTA EN SERVICIO.	PZA	3
CIRCUITOS DERIVADOS EN EDIFICIOS			
41	MANO DE OBRA POR SEPARAR CARGAS EN CIRCUITOS DERIVADOS EXISTENTES DE ALUMBRADO Y/O CONTACTOS EN EDIFICIO DE AULAS PLANTAS BAJA Y ALTA, INCLUYE: IDENTIFICAR LOS CONDUCTORES DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS EXISTENTES, MODIFICAR LA CANTIDAD DE SALIDAS DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN INDICADA EN LOS PLANOS DE ALUMBRADO Y CONTACTOS, SE DEBERÁ CONSIDERAR INCREMENTAR LA LONGITUD DE LOS CONDUCTORES Y/O TUBERÍAS DE LOS CIRCUITOS Y EN CASO DE SER CIRCUITOS NUEVOS SE SUMINISTRARA E INSTALARA CABLE Y TUBERÍAS PARA ESTAS NUEVAS CARGAS HASTA LOS CENTROS DE CARGAS CORRESPONDIENTES.	PZA	1
42	MANO DE OBRA POR SEPARAR CARGAS EN CIRCUITOS DERIVADOS EXISTENTES DE ALUMBRADO Y/O CONTACTOS EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO PLANTAS BAJA Y ALTA, INCLUYE: IDENTIFICAR LOS CONDUCTORES DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS EXISTENTES, MODIFICAR LA CANTIDAD DE SALIDAS DE ACUERDO A LA DISTRIBUCIÓN INDICADA EN LOS PLANOS DE ALUMBRADO Y CONTACTOS, SE DEBERÁ CONSIDERAR INCREMENTAR LA LONGITUD DE LOS CONDUCTORES Y/O TUBERÍAS DE LOS CIRCUITOS Y EN CASO DE SER CIRCUITOS NUEVOS SE SUMINISTRARA E INSTALARA CABLE Y TUBERÍAS PARA ESTAS NUEVAS CARGAS HASTA LOS CENTROS DE CARGAS CORRESPONDIENTES.	PZA	1
VERIFICACIÓN Y TRAMITES ANTE CFE			
43	DICTAMEN DE VERIFICACIÓN EN MEDIA (SUBESTACIÓN) Y BAJA TENSIÓN, ELABORADO POR UN VERIFICADOR DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS APROBADO Y VIGENTE.	PZA	1
44	TRAMITES ANTE CFE POR CONCEPTO DE REGULARIZAR EL SERVICIO POR CAMBIO DE NOMBRE Y CARGA INSTALADA, INCLUYE: ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN E INGRESO A C.F.E., SEGUIMIENTO HASTA CONSEGUIR LA AUTORIZACIÓN DEL CONTRATO (NO SE INCLUYE PAGOS DE MEDIDOR NI DEPOSITO EN GARANTÍA, EL CUAL DEBERÁ CUBRIR EL INSTITUTO)	PZA	1
45	PAGO DE PRESUPUESTO DE MEDIDOR DE C.F.E..	PZA	1
46	PAGO DE PRESUPUESTO POR DEPOSITO EN GARANTÍA POR 150 KW DE DEMANDA A CONTRATAR.	PZA	1

Sera responsabilidad del licitante revisar y considerar las longitudes, así como de las trayectorias de los alimentadores propuestos.

Sera responsabilidad del licitante revisar, identificar y considerar las condiciones y modificaciones necesarias para separar las cargas de los circuitos derivados nuevos y existentes de acuerdo a la distribución indicada en planos, así como de los conductores y tuberías existentes.

3.2 Con el fin de participar en la presente licitación, **los licitantes deberán presentar únicamente una propuesta y esta deberá hacerse por la totalidad de las partidas**, de conformidad con las especificaciones técnicas contenidas en las presentes bases.

3.3 El Comité de Adquisiciones adjudicará la totalidad del servicio objeto de la presente licitación a un único licitante, el cual reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en las presentes bases y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y cuyo precio ofertado sea el más bajo de entre las propuestas económicas recibidas.

En caso de que se presente un empate en el precio de dos o más proposiciones, la adjudicación se efectuará mediante insaculación que celebre el Comité de Adquisiciones en el propio acto del fallo, conforme al procedimiento previsto por el artículo 40 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones.

B. DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LA PRESENTE LICITACIÓN

4. DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN.

4.1. En estas bases de licitación se detallan los servicios requeridos, el procedimiento de licitación y las condiciones contractuales; formando parte integrante de las mismas los siguientes anexos:

- “Anexo Técnico” presentado en archivo electrónico.
- “Anexo 1” Formato de Propuesta Técnica.
- “Anexo 2” Formato de Manifestación de Facultades.
- “Anexo 3” Manifiesto Artículo 49 de la L.A.S.E.B.C.
- “Anexo 4” Declaración de Integridad.
- “Anexo 5” Manifiesto de no haber incurrido en faltas graves.
- “Anexo 6” Catálogo de Conceptos.
- “Anexo 7” Formato de Propuesta Económica.
- “Anexo A” Protocolo de Actuación ante COVID-19

4.2. El licitante deberá examinar minuciosamente, de manera previa a la presentación de sus proposiciones, todas y cada una de las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que figuren en las presentes bases de licitación y sus anexos. Si el licitante omite presentar cualquier tipo de información o documentación requerida en las bases de licitación y sus anexos, o si presenta una proposición que no se ajuste a lo requerido en las bases y sus anexos, **su propuesta será rechazada y el licitante será descalificado.**

5. VISITA A INSTALACIONES Y JUNTA DE ACLARACIONES

5.1 Para una mayor precisión en los trabajos a realizar, el Comité realizará una visita con todos los licitantes interesados a las instalaciones donde se llevará a cabo el servicio el día 5 de agosto de 2021 a las 10:00 horas, es responsabilidad exclusiva del licitante su asistencia.

5.2 La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 6 de agosto de 2021 a las 12:00 hrs.

5.2 El Comité de Adquisiciones aclarará cualquier aspecto técnico, comercial o administrativo relacionado con los servicios objeto de la presente licitación, dando contestación a las dudas plasmadas preferentemente en los cuestionarios que para este efecto le harán llegar los licitantes, mediante la presentación de un cuestionario dirigido al Comité de Adquisiciones, el cual deberá ser entregado a más tardar el 5 de agosto de 2021 a las 15:00 horas, mediante correo electrónico a la cuenta administración@ieebc.mx; si así lo desea el licitante, en la junta de aclaraciones que se llevará a cabo conforme a lo indicado en el numeral 1.11 de la Sección I, de las presentes bases de licitación podrá presentar las dudas del presente procedimiento de contratación.

5.3 Se entenderá que los licitantes que no formulen preguntas o que no se presenten a la junta de aclaraciones, están totalmente conformes con todo lo establecido en las presentes bases de licitación y están obligados por las aclaraciones que se deriven de la junta de aclaraciones, asistan o no ha dicho acto. “La Convocante” hará del conocimiento de todos los licitantes el resultado de dicha junta de aclaraciones, de conformidad con los términos del Artículo 30 de la Ley de Adquisiciones.

6. MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN:

El Comité de Adquisiciones podrá modificar los plazos u otros aspectos contenidos en las bases a partir de la fecha en que sea publicada la convocatoria y hasta inclusive el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones.

Dichas modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución de los bienes o servicios convocados originalmente, adición de otros de distintos rubros o en variación significativa de las características de los servicios solicitados.

Cualquier modificación a las bases de la licitación, derivada del resultado de juntas de aclaraciones, será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación.

C. PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

7. IDIOMA DE LAS PROPOSICIONES:

La proposición que prepare el licitante y toda la correspondencia y documentos relativos a ella deberá redactarse en **idioma español**.

8. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN:

Todos los documentos que conforman la proposición de los licitantes deberán ser originales y, por lo tanto, deben ser presentados preferentemente en papel membretado del licitante.

La documentación correspondiente a los anexos podrá ser presentada en los formatos proporcionados en estas bases o en documentos similares elaborados por el propio licitante, respetando el orden y contenido de ellos, e impresos preferentemente en papel membretado, debiendo presentarse firmados por el licitante en todas las páginas.

Serán rechazadas las proposiciones de los licitantes cuando no sean firmadas por las personas facultadas para ello conforme lo establecido en el artículo 30 del Reglamento de Adquisiciones.

Las proposiciones no deberán contener textos entre líneas, raspaduras, tachaduras o enmendaduras.

La proposición se divide en dos rubros: La propuesta técnica y la propuesta económica.

9. PROPUESTA TÉCNICA.

La propuesta técnica constará de los siguientes documentos:

A. Propuesta Técnica.- Describiendo los servicios que propone suministrar, utilizando para ello el formato proporcionado en el **anexo 1** de estas bases de licitación y la cual deberá presentarse de conformidad con las especificaciones técnicas indicadas en el Anexo Técnico que se entrega en archivo electrónico adjunto a las presentes bases. La Propuesta Técnica que presenten los licitantes, por disposición del Comité de Adquisiciones, deberá estar firmada por el representante legal del licitante en todas y cada una de las hojas que la conforman. **En caso de que este documento no se presente debidamente firmado, esto constituirá motivo suficiente para rechazar la propuesta.**

“El Licitante”, tendrá presente que su propuesta técnica, tendrá que apegarse estrictamente a los diseños y especificaciones técnicas indicadas en el Anexo Técnico.

B. Programa de ejecución del servicio.- Utilizando para ello un formato libre en el que se especifiquen los tiempos y fechas en las que se desarrollará el servicio solicitado, que no deberá exceder del 10 de septiembre de 2021.

C. Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el anexo 2 de estas bases de licitación, la cual deberá firmar el licitante, de lo contrario será rechazada su proposición. Así mismo deberá anexar en el caso de personas morales copia certificada del acta **constitutiva y del poder notariado del representante legal, copia simple del RFC y copia simple** de la

identificación oficial con fotografía del representante legal; para personas físicas se deberá presentar copia del registro de alta ante el SAT, RFC, así como copia de identificación oficial con fotografía, en las que conste que el objeto de la sociedad y/o la actividad del licitante, son el **servicio de sistemas eléctricos** o afines, **en caso de no presentar la documentación solicitada será motivo para desechar la propuesta.**

- D. **Opinión de cumplimiento** emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con una antigüedad no mayor a 1 mes a la presentación de las propuestas, en el que se acredite que se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales.
- E. **Manifestación escrita de no encontrarse en los supuestos previstos por el artículo 49 de la Ley de Adquisiciones** Utilizando preferentemente papel membretado del licitante, declarando bajo protesta de decir verdad, **que no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 49 de la Ley de Adquisiciones**, utilizando para ello el formato proporcionado en el **anexo 3**.
- F. **Declaración de integridad** En la que manifiesten que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes. **(anexo 4)**.
- G. **Curriculum Vitae Actualizado** en el que se manifieste que cuenta con la experiencia efectiva en la ejecución de proyectos eléctricos y solvencia técnica para el servicio a contratar, en el que se deberá incluir 2 cartas de satisfacción de clientes, que contengan nombre, domicilio y teléfonos de contacto, para que el Comité de Adquisiciones pueda verificar la información.
- H. **Manifiesto bajo protesta** de decir verdad que indique que el licitante (Personas Físicas o Morales, integrantes y/o propietarios de las partes sociales de las mismas) no ha incurrido en faltas graves ni tienen malos antecedentes en la obtención de un contrato con instituciones gubernamentales y que no estén sujetos a proceso judicial o procedimiento administrativo derivado de incumplimiento o deficiencias en la prestación de sus servicios, así como que no existan sentencias o resoluciones firmes en su contra por incumplimiento de contrato. **(Anexo 5)**
- I. **Manifiesto bajo protesta** de decir verdad en el que se manifieste que el licitante es de nacionalidad mexicana.
- J. **Manifiesto bajo protesta de decir verdad** que el licitante cuenta con las siguientes condiciones:
 - a) Cuenta con la capacidad e infraestructura técnica y humana para cumplir con los requerimientos señalados en las especificaciones técnicas previstas en el procedimiento de contratación correspondiente.

- b) Capacidad técnica de reacción ante posibles contingencias, de conformidad con las necesidades del Instituto Electoral.
- c) Garantizar puntualidad en la entrega de los trabajos requeridos.
- d) Contar con personal técnicamente calificado y con experiencia en el servicio a contratar.

K. Manifiesto bajo protesta de decir verdad que el servicio se proporcionará atendiendo lo previsto en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012.

La totalidad de los documentos serán rubricados por el Presidente del Comité de Adquisiciones, el representante del área solicitante, el representante del Órgano Interno de Control, un Representante del Consejo General y por lo menos un licitante, si asistiere alguno, durante el acto de apertura de Propuestas Técnicas previsto en el punto 18 de las presentes bases.

La omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en este punto o en el cuerpo de las presentes bases de licitación **constituirá motivo suficiente para rechazar la propuesta.**

El Comité de Adquisiciones se reserva el derecho de verificar, por los medios a su alcance, la veracidad de la información proporcionada por los licitantes.

10. PROPUESTA ECONÓMICA.

La propuesta económica constará de los siguientes documentos:

A. Catálogo de Conceptos debidamente firmado por el licitante.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el **(anexo 6)** de estas bases de licitación, en original debidamente firmado por el representante legal del licitante, con fundamento en Artículo 30 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, **en caso de que este documento no se presente debidamente firmado, ello será motivo para rechazar la propuesta.**

B. Propuesta Económica debidamente firmada por el licitante.- Utilizando para ello el formato proporcionado en el **(anexo 7)** de estas bases de licitación, en original debidamente firmada por el representante legal del licitante, con fundamento en Artículo 30 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, **en caso de que no se presente este documento debidamente firmado será motivo para rechazar la propuesta.**

Los documentos serán rubricados por el Presidente del Comité de Adquisiciones, el representante del área solicitante, el representante del Órgano Interno de Control, un Representante del Consejo General y por lo menos un licitante, si asistiere alguno, durante el acto de apertura de Propuestas Económicas de los licitantes previsto en el punto 20 de las presentes bases.

El licitante deberá llenar todos los campos del Catálogo de Conceptos (**Anexo 6**) y el Formato de Propuesta Económica (**Anexo 7**) que obran agregadas a las presentes bases de licitación. El licitante deberá presentar los formatos proporcionados debidamente firmados y sellados, o podrá elaborar unos similares preferentemente en papel membretado de la empresa, igualmente sellados y firmados por el licitante, respetando el orden y el contenido establecidos en las presentes bases para tal efecto.

11. PRECIO DE LA PROPUESTA.

11.1 El licitante asentará en el Catálogo de Conceptos (**anexo 6**) el precio unitario por partida; el subtotal con la suma del importe de la totalidad de las partidas, el monto del Impuesto al Valor Agregado, y el Total resultante de la suma del Subtotal y el IVA.

Para la determinación del precio a ofertar, el licitante deberá tomar en consideración la totalidad de los costos directos e indirectos relacionados con la producción, preparación, integración y empaque, incluyendo los fletes, acarreos, maniobras de carga y descarga y todos los costos relacionados para el suministro oportuno de los servicios en el lugar de entrega establecido en estas bases de licitación.

11.2 Condiciones de los precios ofertados: Todos los precios cotizados por el licitante serán fijos durante la tramitación del presente procedimiento de licitación pública, durante la vigencia del contrato, así como, en los períodos que se generen en caso de prórrogas y convenios modificatorios al contrato, por lo que no estarán sujetos a variación. Se considerará que cualquier propuesta presentada con cotizaciones variables de precios no se ajusta a los documentos de licitación y en consecuencia será rechazada de conformidad con el punto 25 de estas bases de licitación.

12. MONEDA EN QUE SE COTIZARÁN LAS PROPUESTAS.

Las proposiciones de los licitantes deberán cotizarse en Pesos Mexicanos.

13. PERIODO DE VIGENCIA DE LA PROPOSICIÓN:

13.1 La proposición tendrá una vigencia obligatoria de cuando menos 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de apertura de las mismas.

La propuesta cuyo periodo de validez sea menor que el requerido, **podrá ser rechazada** por el Comité de Adquisiciones por no ajustarse a lo requerido en las presentes bases.

13.2 En circunstancias excepcionales el Comité de Adquisiciones podrá solicitar que los licitantes extiendan el período de validez de sus proposiciones. Dicha solicitud por parte del Comité de Adquisiciones y la aceptación por parte de los licitantes, deberán constar por escrito para que tenga validez.

D. PRESENTACIÓN DE LA PROPOSICIÓN

14. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

14.1. La proposición será colocada dentro de dos sobres, uno correspondiente a la documentación que conforma la Propuesta Técnica y otro para la Propuesta Económica. Cada sobre deberá indicar claramente si se trata de la Propuesta Técnica o de la Propuesta Económica. Ambos sobres deberán presentarse cerrados de manera inviolable.

Para la admisión y calificación de las proposiciones es requisito indispensable que los sobres que las contengan, cumplan con la totalidad de requisitos indicados en estas bases.

14.2. Ambos sobres (propuesta técnica y propuesta económica) deberán observar las siguientes especificaciones:

- A) Estarán dirigidos al Comité de Adquisiciones, señalando el domicilio ubicado en Calzada Cuauhtémoc #801, Colonia Pro Hogar, Mexicali, Baja California, c.p. 21240.
- B) Indicarán la denominación de la licitación: " **INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA NUEVA SEDE DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA**", el número de la licitación **LPR-IEEBC-2021/03** y las palabras "No abrir antes del día 12 de agosto de 2021" para la propuesta técnica, y "No abrir antes del día 13 de agosto de 2021" para la propuesta económica.
- C) Los sobres indicarán, además: el nombre y domicilio del licitante a efecto de que sea posible devolverle la proposición sin abrir, en caso de que sea declarada extemporánea, así como para notificarle cualquier determinación derivada de este procedimiento de contratación.

14.3 El licitante ordenará la proposición, como ya se indicó, en dos propuestas, una técnica y otra económica, de la siguiente manera:

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA TÉCNICA:

A) El sobre que contenga la propuesta técnica **no deberá contener, por ningún motivo**, información referente a precios de los servicios ofertados. En caso de hacerlo, la proposición será descalificada.

B) El sobre en el que se integre la Propuesta Técnica; contendrá preferentemente **once** carpetas o porta documentos individuales en los que se incluya la documentación técnica establecida en la cláusula 9 de estas bases.

La propuesta técnica deberá presentarse preferentemente con el siguiente índice:

INCISO	TIPO DE DOCUMENTACIÓN
9.A	Propuesta Técnica, detallada en original y conforme al formato del anexo 1
9.B	Programa de ejecución de los servicios
9.C	Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta, conforme al formato anexo 2
9.D	Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT
9.E	Manifestación escrita de no encontrarse en los supuestos previstos por el artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, conforme al formato anexo 3
9.F	Declaración de integridad, conforme al formato anexo 4
9.G	Curriculum Vitae Actualizado.
9.H	Manifiesto de no tener malos antecedentes, conforme el formato del anexo 5
9.I	Manifiesto de nacionalidad mexicana
9.J	Manifiesto de contar con condiciones de infraestructura y cumplimiento.
9.K	Manifiesto bajo protesta de Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012.

SOBRE CONTENIENDO LA PROPUESTA ECONÓMICA:

El sobre en el que se integre la Propuesta Económica; contendrá preferentemente dos carpetas o porta documentos individuales en los que se incluya la documentación económica establecida en el numeral 10 de estas bases.

La propuesta económica deberá presentarse preferentemente con el siguiente índice:

INCISO	TIPO DE DOCUMENTACIÓN
10.A	Catálogo de Conceptos debidamente firmado por el licitante (anexo 6)
10.B	Propuesta Económica debidamente firmada por el licitante (anexo 7)

15. LUGAR PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y REGISTRO DE LICITANTES:

15.1 Las proposiciones deberán ser presentadas por los licitantes, en el **área de Recepción del Instituto Electoral**, ubicada en Calzada Cuauhtémoc #801, Colonia Pro Hogar, Mexicali, Baja California, c.p. 21240, a más tardar a las **12:45 horas del día 12 de agosto de 2021, en el entendido de que no se recibirá ninguna proposición que sea presentada posterior a esta hora.**

El licitante participante deberá considerar llegar por lo menos 15 minutos antes de la hora fijada en el párrafo anterior para la correcta recepción y registro de sus proposiciones.

16. PROPOSICIONES EXTEMPORÁNEAS:

Sólo se recibirán las proposiciones presentadas dentro del plazo y lugar estipulados en el punto 15 de las presentes bases de licitación. Las proposiciones enviadas al Comité de Adquisiciones

de manera extemporánea serán devueltas al licitante que corresponda sin que estas sean abiertas.

17. MODIFICACIÓN Y RETIRO DE PROPOSICIONES:

17.1. Las proposiciones no podrán ser modificadas, una vez que estas sean entregadas al Comité de Adquisiciones bajo el procedimiento establecido en el punto 15 de las presentes bases.

17.2. Una vez que las proposiciones sean entregadas al Comité de Adquisiciones bajo el procedimiento establecido en el punto 15 de las presentes bases, el licitante no podrá retirarlas y estará obligado a sostenerla hasta la fecha de expiración especificado por el licitante en el Catálogo de Conceptos (**anexo 6**) y en el Formato de Propuesta Económica (**anexo 7**)

E. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES

18. APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS DE LOS LICITANTES:

18.1 El acto se llevará a cabo en dos etapas conforme a lo señalado en el artículo 32 de la Ley de Adquisiciones y 35 de su Reglamento.

18.2 El Comité de Adquisiciones iniciará el acto de apertura de propuestas técnicas, **a las 13:00 horas del día 12 de agosto de 2021** en las instalaciones del Instituto, ubicadas en Calzada Cuauhtémoc #801, Colonia Pro Hogar, Mexicali, Baja California, c.p. 21240, conforme a lo indicado en el numeral 1.11 de la Sección I de las presentes bases de licitación.

18.3 En el acto mencionado estarán presentes los representantes de las áreas técnicas del Instituto Electoral, miembros del Comité de Adquisiciones, y podrán hacerlo de igual modo, 1 (un) representante de cada licitante inscrito que así lo desee.

18.4 En la primera etapa los licitantes entregarán sus proposiciones en sobres cerrados en forma inviolable; se procederá a la apertura de la propuesta técnica exclusivamente y se desecharán las que hubieren omitido o no cumplan con alguno de los requisitos exigidos. Las propuestas desechadas en esta etapa quedarán en custodia del Comité de Adquisiciones durante el proceso de licitación y se entregarán a los licitantes en el momento en el que el Comité de Adquisiciones lo considere oportuno.

Los miembros del Comité de Adquisiciones indicados en los numerales 9 y 10 de las presentes bases, rubricarán las partes de las propuestas técnicas presentadas que previamente se hayan determinado en las bases de licitación, las que para estos efectos constarán documentalmente, así como los correspondientes sobres cerrados que contengan las propuestas económicas de los licitantes, incluidos los de aquellas cuyas propuestas técnicas hubieren sido desechadas.

18.5 Se levantará acta de la primera etapa en la que se hará constar las propuestas técnicas aceptadas para su análisis, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron, el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, poniéndose a partir del **día 12 de agosto de 2021** a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación.

19. ANÁLISIS TÉCNICO:

19.1 Una vez que se realice la evaluación preliminar de las propuestas técnicas de los licitantes de conformidad con los puntos 18.4 y 18.5 de las presentes bases, el Comité de Adquisiciones procederá a realizar el análisis detallado de las propuestas técnicas aceptadas y procederá a **desechar** las propuestas técnicas que no hayan cumplido con lo solicitado en las presentes bases, debiendo dar a conocer el resultado de éste a los licitantes en el acto de fallo técnico y apertura de propuestas económicas.

19.2 En la evaluación de las proposiciones presentadas, en ningún caso se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes.

19.3 No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas en las bases de licitación que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o requisitos no será motivo para desechar sus propuestas.

20. APERTURA DE PROPUESTAS ECONÓMICAS DE LOS LICITANTES:

20.1 El Comité de Adquisiciones iniciará el acto de fallo técnico y apertura de propuestas económicas, a las **11:00 horas del 13 de agosto de 2021**, en las instalaciones del Instituto, ubicadas en Calzada Cuauhtémoc #801, Colonia Pro Hogar, Mexicali, Baja California, c.p. 21240.

20.2 En la segunda etapa, una vez conocido el resultado técnico, se procederá a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas no hubieren sido desechadas y se dará lectura en voz alta al importe de las propuestas que cubran los requisitos exigidos.

Los miembros del Comité de Adquisiciones presentes rubricarán las partes de las propuestas económicas presentadas que previamente se detallan en el punto 10 incisos **A) y B)**, de estas bases de licitación.

20.3 Se levantará acta de la segunda etapa en la que se hará constar el resultado técnico, las propuestas económicas aceptadas para su análisis, sus importes, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron, el acta será firmada por los asistentes.

20.4 El Acta de Fallo Técnico y Apertura de Propuestas Económicas se pondrá a disposición de los licitantes interesados en el domicilio en el que se llevó a cabo el acto de fallo técnico y apertura de propuestas económicas, siendo responsabilidad de los licitantes el solicitar una

copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efecto, poniéndose así mismo de manera electrónica en el portal del Instituto Electoral www.ieebc.mx a disposición de los que no hayan asistido a partir del **día 13 de agosto de 2021**.

20.5 Asimismo, la documentación de la propuesta económica quedará en custodia del Comité de Adquisiciones para que sea analizada en forma detallada.

21. ANÁLISIS ECONÓMICO:

21.1 Una vez realizada la apertura de las propuestas económicas cuyas propuestas técnicas fueron aceptadas el Comité de Adquisiciones procederá a llevar a cabo el análisis detallado de la documentación económica presentada y desechará aquellas que no cumplan con lo especificado en el punto 10 incisos A) y B) de las bases de licitación, así como las que excedan del techo financiero autorizado para el procedimiento de contratación de la presente licitación, debiendo dar a conocer el resultado de este a los licitantes en el acto de fallo económico.

21.2 Los errores aritméticos serán rectificadas de la siguiente manera: si existiere una discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. Si existiere una discrepancia entre las cantidades expresadas en números y letras, prevalecerá el monto expresado en letra. Si el licitante no aceptare la corrección su propuesta será rechazada.

21.3 Si el monto de la propuesta económica discrepa con el monto obtenido del catálogo de conceptos, prevalecerán todos los importes y especificaciones señaladas en el catálogo de conceptos.

22. FALLO DE LA LICITACIÓN:

22.1 El fallo de la licitación se dará a conocer a las **14:00 horas del día 13 de agosto de 2021**, en Calzada Cuauhtémoc #801, Colonia Pro Hogar, Mexicali, Baja California, c.p. 21240, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.11 de la Sección I de las presentes bases de licitación.

22.2 En el fallo de la licitación se plasmará el importe de las propuestas económicas derivado de la evaluación detallada de las mismas.

22.3 En el mismo acto del fallo el Comité de Adquisiciones proporcionará por escrito a los licitantes, la información acerca de las razones por las cuales su propuesta, en su caso, no resultó ganadora; asimismo, se levantará el acta del fallo de la licitación, que firmarán los servidores públicos presentes, a quienes se entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos.

22.4 El Acta de fallo estará a disposición de los licitantes a la finalización de dicho acto y de manera electrónica en el portal de internet del Instituto Electoral www.ieebc.mx para efectos de su notificación a los licitantes.

22.5 En Junta Pública se dará a conocer el fallo, al que libremente podrán asistir los licitantes aun cuando no hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

22.6 En sustitución de dicho acto el Comité de Adquisiciones podrá optar por notificar el fallo de la licitación por escrito a cada uno de los licitantes dentro de los cinco días naturales siguientes a su emisión.

22.7 El acto de fallo podrá diferirse siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para dicho acto.

23. PROCEDIMIENTO DE INSACULACIÓN:

Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más proposiciones, la adjudicación se efectuará mediante insaculación (sorteo manual) que celebre el Comité de Adquisiciones en el propio acto de fallo el cual consistirá en la participación de un boleto por cada propuesta que resulte empatada los cuales serán depositados en una urna, de la que se extraerá el boleto del licitante ganador.

24. ACLARACIÓN DE PROPUESTAS:

A fin de facilitar el examen, evaluación y comparación de propuestas, **el Comité de Adquisiciones podrá en su caso, solicitar a cualquier licitante que aclare su propuesta o cualquier aspecto contenido en la misma.** La solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente se harán constar por escrito, y no se pedirán, ofrecerán, ni permitirán cambios en el precio, ni en los aspectos sustanciales o significativos de la propuesta. Cuando se presente un error de cálculo en las propuestas presentadas solo habrá lugar a su rectificación por parte del comité cuando la corrección no implique la modificación de precios unitarios, lo que se hará constar en el dictamen a que se refiere el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California. Si el licitante no acepta la corrección de la propuesta, se **desechará** la misma.

25. DESCALIFICACIÓN A UN LICITANTE:

En la evaluación de las proposiciones se descalificará a los licitantes que incurran en alguna de las siguientes irregularidades:

- a) Falta de cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de licitación;
- b) Señalamiento de precios en la propuesta técnica del licitante;

- c) Si se comprueba que algún licitante hubiere acordado con otro u otros elevar los precios de los servicios materia de la presente licitación;
- d) Si se comprueba que algún licitante intervino en cualquier acuerdo que tenga por objeto obtener una ventaja sobre los demás licitantes, cuando no presente su proposición para la totalidad de los servicios en que participe;
- e) Así como las demás causas de descalificación que se señalen expresamente en las presentes bases y en la Ley de la materia y su reglamento.

26. COMUNICACIONES CON EL COMITÉ DE ADQUISICIONES:

Los licitantes se abstendrán de comunicarse con los miembros del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Estatal Electoral de Baja California, respecto de cualquier aspecto relacionado con su propuesta, **únicamente el Comité de Adquisiciones podrá establecer comunicación con el licitante, para que aclare su propuesta** de conformidad con lo dispuesto en el punto 24 de estas bases de licitación.

F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

27. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

27.1. El criterio uniforme de adjudicación, será en apego estricto a las presentes bases de licitación y en específico a las características técnicas de los servicios a suministrar, quedando claro que cualquier valor agregado no será susceptible de evaluación.

27.2. Para efecto de adjudicar la presente Licitación, se tomará en cuenta el análisis económico indicado en el numeral 21 de las presentes bases, **sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.**

27.3. Una vez realizada la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará a aquel licitante cuya propuesta resulte solvente porque reúne conforme a los criterios señalados en las presentes bases de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el Comité de Adquisiciones y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y cuyo precio resulte menor.

27.4. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por el Comité de Adquisiciones, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo.

28. MOTIVOS PARA DECLARAR DESIERTA O CANCELAR LA LICITACIÓN:

Se procederá a **declarar desierta** la licitación cuando ninguna de las propuestas presentadas reúna los requisitos de las bases de licitación o sus precios no fueren aceptables. Se procederá a **cancelar** la licitación por caso fortuito o fuerza mayor, o bien cuando existan circunstancias debidamente justificadas a juicio de la autoridad requirente, que provoquen la extinción de la necesidad para contratar los servicios, y que, de continuarse con el procedimiento de

contratación, se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al Instituto Electoral, de conformidad con lo establecido en la Ley de Adquisiciones y su Reglamento.

29. DEL CONTRATO:

29.1 El Comité de Adquisiciones pondrá a disposición del licitante ganador el contrato respectivo para su firma, dentro de los **5 días** naturales posteriores a la notificación del fallo, en el Departamento de Administración, ubicado en Calzada Cuauhtémoc #801, Colonia Pro Hogar, Mexicali, Baja California, c.p. 21240.

29.2 Previo a la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acreditó su existencia legal y en su caso, las facultades de su apoderado o representante legal para suscribir el contrato correspondiente.

29.3 Si el licitante adjudicado no firmara el contrato respectivo por causas imputables al mismo dentro del plazo a que se refiere el numeral 29.1, el Comité de Adquisiciones podrá sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición más baja, de conformidad con el dictamen a que se refiere el artículo 33 de la Ley de Adquisiciones, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiera resultado ganadora no sea superior al 10% (diez por ciento).

30. DE LAS GARANTÍAS

30.1 Dentro de los **15 (quince)** días naturales contados a partir de la fecha en que se hubiese firmado el contrato, salvo que la entrega de los servicios se realice dentro del citado plazo, el licitante seleccionado otorgará garantía de cumplimiento por el 20% del monto total adjudicado.

Dicha garantía de cumplimiento solo será aceptada por el Comité de Adquisiciones, si la misma se constituye mediante **Póliza de Fianza**, la cual deberá observar lo indicado por la fracción I del Artículo 56 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones.

En caso de rescisión del contrato, la aplicación de la garantía de cumplimiento será proporcional al monto de las obligaciones incumplidas.

La garantía de cumplimiento quedará sujeta a las condiciones siguientes:

- 1.** Garantizará el exacto cumplimiento de todas las cláusulas del contrato y responderá de los defectos o vicios ocultos del mismo. Se hará efectiva hasta por la cantidad necesaria para responder de los daños y perjuicios causados.
- 2.** Estará vigente hasta que el suministro haya sido recibido en su totalidad por “El Instituto” para responder de los defectos de elaboración y cualquier responsabilidad que resulte a cargo de “El Proveedor”, en favor de “El Instituto” derivada de este contrato.

3. En caso de prórroga de la vigencia del presente contrato, se entenderá que a fianza respectiva quedará automáticamente prorrogada en concordancia con lo anterior, sí la misma resulta por causa imputable a "El Proveedor".

4. Para que sea cancelada la fianza antes de que concluya su plazo preestablecido, será requisito indispensable la autorización de conformidad por escrito de "El Instituto".

5. La fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos o ejercicio de las acciones legales que se interpongan, y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad o tribunal competente.

6. Que la afianzadora acepte expresamente en someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas.

30.2 Si el proveedor no presenta la garantía de cumplimiento de contrato en el término anterior, se le sancionará de conformidad a lo estipulado en los artículos 47, 48 y 53 de la Ley de Adquisiciones.

31. SUPERVISIÓN

La supervisión de la ejecución de los servicios estará a cargo del personal de la Oficina de Recursos Materiales, para lo cual, el proveedor adjudicado deberá en todo momento otorgar las facilidades para una correcta supervisión.

32. PENAS CONVENCIONALES:

De conformidad con lo estipulado en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, en el contrato respectivo se pactarán penas convencionales para en caso de incumplimiento al contrato, por lo que en caso de que el proveedor incumpla con los plazos de entrega pactados en el contrato respectivo, se le sancionará con una pena convencional del 3% (tres por ciento) del valor de las mercancías recibidas con retraso, por cada día natural de demora de los servicios no suministrados. Dicha pena se le descontará al proveedor de las liquidaciones que deban hacerse.

El Comité de Adquisiciones estipulará la cláusula penal que en su caso proceda conforme a los criterios que a continuación se indican:

La pena convencional se calculará multiplicando el porcentaje de penalización diaria que corresponda al plazo de entrega del contrato, por el número de días de atraso y el resultado se multiplicará por el valor de los servicios entregados con atraso.

Fórmula: **(pd) X (nda) X (vbsepa) = Pca**

Pd: Penalización Diaria

Nda: Número de días de atraso

Vbsepa: Valor de los bienes o bienes entregados o prestados con atraso
Pca: Pena convencional aplicable

33. DERECHO PARA MODIFICAR CONTRATOS VIGENTES:

33.1 El Instituto Electoral, a través del Departamento de Administración podrá ampliar hasta en un 20% (veinte por ciento) las cantidades de los materiales contratados en esta licitación, en los términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones.

33.2 El Instituto Electoral dentro de los límites del presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas, podrá acordar el incremento en la cantidad de servicios, mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los 12 (doce) meses posteriores a su firma; siempre que el monto total de las modificaciones no rebase en su conjunto, el 20% (veinte por ciento) del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos, y el precio sea igual al pactado originalmente, en los términos del artículo 51 de la Ley de Adquisiciones.

El Instituto Electoral se abstendrá de efectuar modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones sustanciales y en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

G. DE LAS INCONFORMIDADES

34. INCONFORMIDADES:

La autoridad competente para recibir y resolver cualquier inconformidad derivada de la presente Licitación pública, será el Departamento de Control Interno del Instituto Estatal Electoral de Baja California, de conformidad con la Ley de Adquisiciones y su Reglamento, y los demás ordenamientos jurídicos aplicables.

Los licitantes podrán inconformarse ante el Departamento de Control Interno antes mencionado, en los términos del Capítulo Séptimo de la Ley de Adquisiciones, en este contexto, se apercibe a los licitantes para que se abstengan de realizar declaraciones falsas o que se comporten con dolo o mala fe en el presente procedimiento de contratación, de lo contrario podrán ser sancionados en los términos del artículo 320 del Código Penal para el Estado de Baja California y del artículo 59 de la Ley de Adquisiciones.